

## CERTIFICATO

**Rototec S.p.a**

Via dell'Artigianato 6, 61026 Lunano (PU), Italia

**EN 12566-3**

Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 AE

**Impianto di depurazione: DEPURO ONE**

Serbatoio Imhof DEPURO NIM più bioreattore con chiarificatore

Rapporto di prova PIA2015-229B40-AC

Carico nominale organico giornaliero	0,45 kg BOD <sub>5</sub> /d	
Carico nominale idraulico giornaliero	1,5 m <sup>3</sup> /d	
Materiale	Polietilene	
Efficienza del trattamento (fasi nominali)	COD	84,2 %
	BOD <sub>5</sub>	87,0 %
	SS	92,1 %
	N <sub>tot</sub>	27,1 %
Consumo elettrico	1,5 kWh/d	

Testato da:

**PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH**

(PIA GmbH)

Hergenrather Weg 30

52074 Aachen, Germania

Questo certificato non sostituisce la dichiarazione di prestazione né la marcatura CE.



Organismo notificato  
numero: 1739



Certificato secondo  
ISO 9001:2008



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-17712-01-00

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH  
*Elmar Lancé*  
geprüft - tested - testé

Elmar Lancé

Gennaio 2016